

PARA:
 MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
 Largo do Cardal
 3100-440 POMBAL

Nº152801

RELATÓRIO DE ENSAIO

Requisitante: MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
 Morada: Largo do Cardal
 3100-440 POMBAL

Dados da amostra Nº: 1528

Responsável pela colheita: Técnico do Laboratório
 Local da colheita: Reservatório de Pomares-S. Litem
 Tipo de água: Não tratada
 Captação: Nascente

Data de colheita: 25-09-2007 9:30
 Data da recepção: 25-09-2007
 Data de início da análise: 25-09-2007
 Data de fim da análise: 28-09-2007

R2

Parâmetro	Resultado	Valor paramétrico	Expressão dos resultados	Método
Microrganismos viáveis a 37°	Não Detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222
Microrganismos viáveis a 22°	9	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222
Bactérias coliformes	0	0	U.F.C. / 100 ml	Método Interno
<i>Escherichia coli</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	Método Interno
Enterococos	0	0	U.F.C. / 100 mL	ISO 7899-2
<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	Método Interno
Cor	0,13	20	mg/l	Fotometria
Cheiro	0	3	a 25°C	Diluição

ISO - International Organization for Standardization
 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
 EN - Norma Europeia
 U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Água microbiologicamente:

Conforme o Dec. Lei 243/01

Data Emissão: 28-09-2007

A Responsável Técnica



Dr.ª Cláudia Duarte

1.ª A Supervisora



Dr.ª Acília Martins

Os resultados das análises referem-se exclusivamente as amostras ensaiadas. Reprodução parcial proibida.